


Rys. 5/9 3L+N, 230V/400V, 50Hz, 400A



RGS	
P_i	303
k_j	0,5
P_{max}	151,5 kW
I_o	230 A
I_b	315 A

R1	Obwód roboczy Wyciąg ośw.widownia	0,4
R2	Obwód roboczy Most prosceniowy	0,4
R3	Obwód roboczy Most ośw.scena	0,4
R4	Obwód roboczy Most horyzontowy	0,3
R5	Obwód roboczy Kładka techn.str.L	0,2
R6	Obwód roboczy Kładka techn.str.P	0,2

TN-S SAMODZIELNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA