



Nazwa odbioru	NR OBWODU
Zasilanie z RG	01
Kontrola napięcia	02
Ochronnik przepięć kl. C	03
REZERWA	-
Transformator 24V – napięcie sterujące	ST1
Regulator pom. tyrystorowni	T1
Regulator pom. tyrystorowni	T2
Regulator pom. tyrystorowni	T3
Regulator pom. tyrystorowni	T4
Gn.63A/400V Lewa strona sceny	NS1
REZERWA	-
REZERWA	-
REZERWA	-
REZERWA	-
REZERWA	-

# TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

## Projektować

mgr inż. Jerzy Nowak  
GP.IV-63/193/76, Rp-Upr.  
353/93

Sprawdzik

### Schemat rozdzielnicy sceny RGS

Data:	I,2014
-------	--------

Rysunek  
TD-10/1