

Legenda:

0/26 +20 °C Φwym: 2151 W	Numer pomieszczenia/Temperatura pomieszczenia Potrzeby cieplne pomieszczenia
Φ=64500 W Δp=1,30 kPa	Nagrzewnica wodna Moc grzewcza nagrzewnicy wentylacyjnej Spadek ciśnienia na nagrzewnicy
Kurtyna powietrzna/AGW1 Q=8400 W dp=13,00 kPa	Kurtyna powietrzna/aparat grzewczo-wentylacyjny Moc grzewcza kurtyny/aparatu Spadek ciśnienia na kurtynie/aparacie
	Przewód zasilający
	Przewód powrotny
	Pion
CO 1	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
CT 1	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego
KA 1	Oznaczenie pionu podłączenia ciepła do kurtyn i aparatu
Kotherm HK 340 1250 mm	Grzejnik podłogowy Kotherm HK KAMPMANN Typ/szerokość[mm]/długość[mm]
INT21/600 900 mm	Grzejnik RADSON Integra zaworowy Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
MU-500 1200 mm	Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Muna RADSON Typ/długość[mm]/wysokość[mm]
NTV 34/214 (1300 mm)	Grzejnik konwektorowy Narbonne VT RADSON Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
GE-10/4/7 Q=1000W 230V	Grzejnik elektryczny CONVECTOR typu GE Typ/wysokość[mm]/długość[mm] Parametry elektryczne
	Tuleja ochronna
	Zawór odcinający
	Zawór równoważący przepływ MSV-BD/MSV-B
	Odpowietrznik automatyczny
Ps	Punkt stały
Pp	Podpora przesuwna

Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c. bez pisemnej zgody autorów.

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.
An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69
Kierownik pro.: mgr inż. Tomasz Kacprowicz
Arch. Barbara Władaczuk-Gołąb
inż. Roman Wąs

Nazwa zadania:
Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2

Inwestor:
Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2
ul. Policzyńska 56; dz. 138 obręb 6-12-13;

Inwestor:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina
ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa

PROJEKTANT
mgr inż. Barbara Milerzwa
Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 59/86

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Aleksandra Mikołajczak
Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 29/252

Tytuł rysunku:
Instalacja centralnego ogrzewania - rzut kondygnacji +3

Numer projektu: AAG/10/0006
Data: Sierpień 2010
Faza projektu: Branża: PW CO
Skala rysunku: 1:50
Numer rysunku: CO-05

Wszelkie niezgodności i niejasności prosimnie usgadniać z projektantemi, wymiary z rzędne sprawdzić na budowie

A1+1