

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA APARATU GRZEWCZO–WENTYLACYJNEGO AGW 1



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA I OPOMIAROWANIA NAGRZEWNICY NB



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA I OPOMIAROWANIA NAGRZEWNICY NC



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA I OPOMIAROWANIA NAGRZEWNICY ND



Legenda:

0/26 +20 °C Φwym: 2151 W	Numer pomieszczenia/Temperatura pomieszczenia Potrzeby cieplne pomieszczenia
BNKE600 Bv= 3/4" Δp=5,34kPa	Nagrzewnica wodna Moc grzewcza nagrzewnicy wentylacyjnej Spadek ciśnienia na nagrzewnicy
Kurtyna powietrzna DN400 W dp=13,00 kPa	Kurtyna powietrzna/aparat grzewczo-wentylacyjny Moc grzewcza kurtyny/aparatu Spadek ciśnienia na kurtynie/aparacie
	Przewód zasilający
	Przewód powrotny
	Pion
CO 1	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
CT 1	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego
KA 1	Oznaczenie pionu podłączenia ciepła do kurtyn i aparatu
Katherm HK 340 1250 mm	Grzejnik podłogowy Katherm HK KAMPMANN Typ/szerokość[mm]/długość[mm]
INT21600 900 mm	Grzejnik RADSON Integra zerowy Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
MU-500 1200 mm	Dekoracyjny grzejnik fazienkowy Muna RADSON Typ/długość[mm]/wysokość[mm]
NRV 34/21K (1300 mm)	Grzejnik konwektorowy Narbonne VT RADSON Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
GE-10/67 G=1000W 230V	Grzejnik elektryczny CONVECTOR typu GE Typ/wysokość[mm]/długość[mm] Parametry elektryczne
	Tuleja ochronna
	Zawór odcinający
	Zawór równoważący przepływ MSV-BD/MSV-B
	Termometr
	Manometr
	Zawór trójdrogowy z siłownikiem
	Zawór zwrotny
	Pompa
	Filtr siatkowy
	Odpowietrznik automatyczny
Pp ←—	Punkt stały
Pp |	Podpora przesuwna

Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c. bez pisemnej zgody autorów.

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.
An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. (032) 331 16 17
fax (032) 334 71 69
Koordynacja prac:
dyr. inż. arch. Tomasz Kaczorek
inż. Barbara Wrzosek-Lis
inż. Roman Wilk

Nazwa zadania:	Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2
Inwestor:	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa
Lokalizacja:	Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2 ul. Polczyńska 56, dz. 138 obręb 6-12-13.
PROJEKTANCI:	mgr inż. Barbara Marzewa (uprawnienia w załączeniu)
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Aleksandra Mikołajczak (uprawnienia w załączeniu)
Nr projektu:	AAG/10/0006
Data:	Sierpień 2010
Faza projektu:	PW
Branża:	CO
Skala rysunku:	1:50
Tytuł rysunku:	Instalacja centralnego ogrzewania - rzut kondygnacji -1
Numer rysunku:	co-01

Wszelkie niezgodności i niejasności prosimy uzgadniać z projektantami, wyrytany z błędów sprawdzić na budowie

A1+2