

Legenda:

- 0/26 +20 °C / Φwym: 2151 W — Numer pomieszczenia/Temperatura pomieszczenia; Potrzeby cieplne pomieszczenia
- Φ=64500 W, Δp=1,32 kPa — Nagrzewnica wodna; Moc grzewcza nagrzewnicy wentylacyjnej; Spadek ciśnienia na nagrzewnicy
- Kurtyna powietrzna/aparat grzewczy; Q=8400 W; dp=13,00 kPa — Kurtyna powietrzna/aparat grzewczo-wentylacyjny; Moc grzewcza kurtyny/aparatu; Spadek ciśnienia na kurtynie/aparacie
- Przewód zasilający
- Przewód powrotny
- Pion
- CO 1 — Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
- CT 1 — Oznaczenie pionu ciepła technologicznego
- KA 1 — Oznaczenie pionu podłączenia ciepła do kurtyn i aparatu
- Katherm HK 340 1250 mm — Grzejnik podłogowy Katherm HK KAMPMANN; Typ/szerokość[mm]/długość[mm]
- INT/21/600 900 mm — Grzejnik RADSON Integra zaworowy; Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
- MU-500 1200 mm — Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Muna RADSON; Typ/długość[mm]/wysokość[mm]
- NTV 34/214 (1300 mm) — Grzejnik konwektorowy Narbonne VT RADSON; Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
- GE-104/7, Q=1500W, 230V — Grzejnik elektryczny CONVECTOR typu GE; Typ/wysokość[mm]/długość[mm]; Parametry elektryczne
- Tuleja ochronna
- Zawór odcinający
- Zawór równoważący przepływ MSV-BD/MSV-B
- Odpowietrznik automatyczny
- Ps — Punkt stały
- Ppl — Podpora przesuwna

Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c. bez pisemnej zgody autorów.

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.
An Archi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69
Kontrolujący proj.: mgr inż. Tomasz Raczewicz, inż. Barbara Władaczuk-Gałęzik, Roman Wąs

Nazwa zadania: Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2
Inwestycja: Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2, ul. Policzyńska 56; dz. 138 obręb 6-12-13;
Inwestor: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa

PROJEKTANT: mgr Inż. Barbara Milerzwa, Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 59/86
SPRAWDZAJĄCY: mgr Inż. Aleksandra Mikołajczak, Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 250/92

Tytuł rysunku: Instalacja centralnego ogrzewania - rzut kondygnacji +1

Numer projektu: AAG/10/0006
Data: Sierpień 2010
Faza projektu: Branża: PW / CO
Skala rysunku: 1:50
Numer rysunku: CO-03

Wszelkie niezgodności i niedokładności pisemnie usgodnić z projektantami, wymiary z rzędne sprawdzić na budowie

A1+1