

Legenda:

0/26 +20 °C Φwym: 2151 W	Numer pomieszczenia/Temperatura pomieszczenia Potrzeby cieplne pomieszczenia
Φ=64500 W/K Δp=1,3 kPa	Nagrzewnica wodna Moc grzewcza nagrzewnicy wentylacyjnej Spadek ciśnienia na nagrzewnicy
Kurtyna powietrzna/AAW Q=8400 W dp=13,00 kPa	Kurtyna powietrzna/aparat grzewczo-wentylacyjny Moc grzewcza kurtyny/aparatu Spadek ciśnienia na kurtynie/aparacie
	Przewód zasilający
	Przewód powrotny
	Pion
CO 1	Oznaczenie pionu centralnego ogrzewania
CT 1	Oznaczenie pionu ciepła technologicznego
KA 1	Oznaczenie pionu podłączenia ciepła do kurtyn i aparatu
Katherm HK 340 1250 mm	Grzejnik podłogowy Katherm HK KAMPMANN Typ/szerokość[mm]/długość[mm]
INT21/600 900 mm	Grzejnik RADSON Integra zaworowy Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
MU-500 1200 mm	Dekoracyjny grzejnik łazienkowy Muna RADSON Typ/długość[mm]/wysokość[mm]
NTV 34/214 [1300 mm]	Grzejnik konwektorowy Narbonne VT RADSON Typ/wysokość[mm]/długość[mm]
GE-104/7 Q=1000W 230V	Grzejnik elektryczny CONVECTOR typu GE Typ/wysokość[mm]/długość[mm] Parametry elektryczne
	Tuleja ochronna
	Zawór odcinający
	Zawór równoważący przepływ MSV-BD/MSV-B
	Odpowietrznik automatyczny
Ps	Punkt stały
Ppj	Podpora przesuwna

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KURTYNY K1



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KURTYNY K2



SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA KURTYNY K3



Treść rysunków stanowi materiał chroniony prawem autorskim.
Nie wyraża się zgody na wykorzystanie do celów innych niż dalsze prace projektowe realizowane przez An Archi Group s.c. bez pisemnej zgody autorów.

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2	PROJEKTANT mgr inż. Barbara Milerzwa Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 59/86	Numer projektu AAG/10/0006
An Archi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestor: Budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - etap 2, ul. Polczyńska 56; dz. 138 obręb 6-12-13; Inwestor: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina ul. Bednarska 11 00-310 Warszawa	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Aleksandra Mikołajczak Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej nr 250/92	Data Sierpień 2010 Projektował/a Rysował PW CO Skala rysunku 1:50
Kontrolujący proj. mgr inż. Tomasz Kacprowicz inż. Barbara Wodarz-Gałąś inż. Roman Rolik	TYTUŁ rysunku: Instalacja centralnego ogrzewania - rzut kondygnacji 0		Numer rysunku co-02

Wszelkie niezgodności i niejasności prosimy zgłaszać z projektantami, wymiary z rzędne sprawdzić na budowie

A1+1